














Einbauart <i>Kind of installation</i>	Tischanbau <i>desk</i>	Wandanbau <i>surface mounting</i>	Flur/Unterflur/Anflur <i>floor/underfloor/surface mounting</i>	DIN-Schienen <i>DIN rail</i>
Anwendung <i>Application</i>				
Zubehör <i>Accessory</i>	239 003 	kein Zubehör erforderlich <i>no accessory necessary</i>	239 001 239 002 	239 004 
Montage <i>Installation</i>				

Technische Daten/Technical Data

Betriebstemperatur	<i>Operation temperature</i>	-5 – 60 °C
Schutzart	<i>Class</i>	IP4X
Max. Leistungsaufnahme	<i>Max. power consumption</i>	2300 VA (10 A/230 V/50 Hz)
Isolationswiderstand	<i>Isolation resistance</i>	5 MΩ/500 V



Rutenbeck

Fernmeldetechnik

Niederwirth 1-10
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon +49 2355 82-0
Telefax +49 2355 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

Gewährleistung Herstellergarantie

Wir garantieren für 2 Jahre nach Kaufdatum (Quittungsbeleg) die einwandfreie Funktion der EGS 5/2, vorausgesetzt sie wurde fachmännisch in Betrieb genommen.

Andernfalls gelten die gesetzlichen Garantie-Regelungen. Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Rutenbeck-Hot-Line:

(03 69 25) 9 00 90

Im Falle einer Reklamation oder einer nicht behebbaren Funktionsstörung senden Sie die EGS 5/2 mit Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung an die untenstehende Anschrift.

Herstellereklärung

Wir, die Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG erklären, dass die EGS 5/2 gemäß eines von der Benannten Stelle Nr. 0682 zertifizierten, umfassenden Qualitätssicherungssystems nach Anhang V der Richtlinie 1999/5/EG hergestellt wurde und sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.rutenbeck.de im Downloadbereich.

Guarantee Manufacturer's Warranty

We guarantee the perfect function of the EGS 5/2 for 2 years after date of purchase (receipt) assuming that it was professionally operated. Otherwise the legal guarantee regulations will apply.

In case of complaints or a non-remediable malfunction send in the EGS 5/2 including the receipt and a short fault report to the following address:

**Rutenbeck Service-Center
Gewerbegebiet
Im Meilesfelde 5
99819 Marksuhl
Germany**

**Phone +49 36925 90091
Fax +49 36925 90092**

Manufacturer's Declaration

We, Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG declare, that the EGS 5/2 was manufactured under a full quality assurance system according to Annex V of directive 1999/5/EC, certified by Notified Body No. 0682 and that the mentioned equipment is in compliance with the essential requirements and provisions of the directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity can be found under www.rutenbeck.de in the download-sector.